

Ідентифікація об'єкта господарської діяльності

«Реконструкція системи киснепостачання Комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська багатoproфільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун» по вул. Лесі Українки, 177 в м. Полонне, Шепетівського району, Хмельницької області»

1. Вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, згідно з класифікацією надзвичайних ситуацій, наведеною у
Державному класифікатору ДК 019-2010;

Код НС	Назва НС
10212	НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності

2. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, і визначення їх порогових значень відповідно до класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, наведених у Класифікаційних ознаках надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 12 грудня 2012 року №1400.

Номер ознаки	Опис ознаки	Порогові значення
1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру		
1.1	Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок пожеж і вибухів	Загинуло від 2 осіб, постраждало (травмовано) від 5 осіб

3. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за певних умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС з перевищенням порогових значень показників ознак НС.

<i>Назва джерела небезпеки</i>	<i>Аналог джерела небезпеки за додатком 1</i>
<i>1. Дільниця виробництва кисню</i>	<i>Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин</i>
<i>2. Трубопровід кисню</i>	<i>Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин</i>

4.Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки з використанням таблиці 1.

<i>Назва джерела небезпеки</i>	<i>Вид небезпеки за таблицею 1</i>
<i>1. Дільниця виробництва кисню</i>	<i>Пожежна, вибухова</i>
<i>2. Трубопровід кисню</i>	<i>Пожежна, вибухова</i>

5. Визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки за допомогою нормативних документів у сфері визначення небезпечних речовин (ГОСТ 12.1.007-76).

<i>Назва</i>	<i>Кількість, т</i>	<i>Клас небезпеки</i>
<i>Не виявлено</i>		

6-8. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні

збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки Порядком класифікації надзвичайних ситуацій.

Назва джерела небезпеки	Територіальне поширення	Кількість загиблих, осіб	Кількість постраждалих, осіб	Порушено умови життєдіяльності, кількість осіб	Збитки, тис. мінім. розмірів зарплати	Рівень НС
1. Дільниця виробництва кисню	НС не вийшла за межі території	-	4	-	2,5	місцевий
2. Трубопровід кисню	НС не вийшла за межі території	-	-	-	0,009	об'єктовий

9.Визначення державних (галузових) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності

Назва державного (галузевого) реєстру (кадастру)	Реєстраційний номер (за наявності)
Не зареєстровано	

10.Визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам у сфері визначення небезпечних об'єктів

Об'єкт підпадає (не підпадає) під дію нормативно правового акта	Назва нормативно-правового акта
---	---------------------------------

Не підпадає	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956"Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" Додаток 1 до нормативів (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. N 990) НОРМАТИВИ порогових мас деяких індивідуальних небезпечних речовин
---------------------------	--

ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ: «Реконструкція системи киснепостачання Комунального некомерційного підприємства Полонської міської ради «Полонська міська багатoproфільна лікарня ім. Наталії Савеліївни Говорун» по вул. Лесі Українки, 177 в м. Полонне, Шепетівського району, Хмельницької області»

не визнано потенційно небезпечним об'єктом